

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 15 до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств))

№ 820-2204/12 «Д»

«23» 08 2013 г.

**Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга»**

Дачное некоммерческое партнерство «Агро-клуб Усадьба»

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя *ВЛ-10 кВ.*
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя *дачное некоммерческое партнерство, Российская Федерация, Ростовская обл., р-н. Аксайский, г. Аксай, в границах плана земель ТОО КСП «Пригородное», поле №80.*
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет *150 (сто пятьдесят) (кВт).*
4. Категория надежности *третья 150 кВт.*
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение *10 (кВ).*
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя *один год с момента заключения договора об осуществлении технологического присоединения.*
7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: *ВЛ-10 кВ № 101 (номер опоры уточнить при проектировании) от ПС 110/35/10 кВ АС-1. Максимальная мощность в данной точке присоединения составляет 150 кВт.*
8. Основной источник питания *ПС 110/35/10 кВ АС-1.*
9. Резервный источник питания *не требуется.*
10. Сетевая организация осуществляет:
 - 10.1. Выполнить комплекс мероприятий по созданию технической возможности для потребления мощности 150кВт по третьей категории надежности от ПС 110/35/10кВ АС-1 для дачного некоммерческого партнерства «Агро-клуб Усадьба» с резервированием мощности по сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» в необходимом объеме.
 - 10.2. Предусмотреть участие нагрузки Заявителя в реализации управляющих воздействий от ПА (АЧР).
 - 10.3. Учет электроэнергии выполнить в соответствии с Правилами организации учета электрической энергии на розничных рынках, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».
11. Заявитель осуществляет:
 - 11.1. Для покрытия нагрузки, необходимой для электроснабжения дачного некоммерческого партнерства, в границах земельного участка Заявителя выполнить

