


УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ОАО «Газпром
газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Аксае
(должность) (наименование филиала
(участка) Общества, ГРО)

И.М.Мусаев
(подпись) (ФИО)

«28» февраля 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ
от « 28 » « февраля » 2014 г. № 01-01.1.ту 01/000920/1

Технические условия на присоединение выданы: ДНП «Агро-клуб Усадьба»
(наименование Заинтересованного лица)

Распределительного газопровода высокого давления к ДНП «Агро-клуб
Усадьба» в 1 км на север от х.Махин Аксайского района, Ростовской обл.
(наименование и месторасположение объекта)

Основание для выдачи: заявление № 65/1 от 25.02.2014г. председатель ДНП
«Агро-клуб Усадьба» Федотова О.Н.
(заявление: наименование Заинтересованного лица, исх. №, дата)

Диаметр присоединяемого газопровода согласно схемы газоснабжения
мм
(наименование административно-территориальной единицы)

Подключение выполнить к газопроводу: высокого давления II категории
межпоселковый к х. Махин
(указать категорию и наименование)

В аренде ОАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в г. Аксае
(указать принадлежность газопровода)

Технические характеристики газопровода в точке подключения:

Точка подключения: 1500 м
(указать привязки)
Материал трубы: ПЭ
Тип изоляции:
Тип прокладки: подземный
Диаметр: 110 мм
Давление газа в точке подключения:

максимальное расчетное: 0,494 МПа
среднефактическое: 0,4 МПа
Глубина заложения в точке врезки: 0,8-1,2 _____ М
Высота прокладки в точке врезки: _____ М

Средства электрохимической защиты _____
данные о коррозионной агрессивности грунтов провести инженерно-геологические изыскания _____
наличие источников блуждающих токов определить в процессе проектирования _____


Срок действия технических условий на присоединение – 24 месяца с момента выдачи до согласования проектной документации.

Иные условия: 1. Осуществить приемку в эксплуатацию законченного строительством объекта в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 с участием представителя филиала ОАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в г.Аксае.
2. Оформить в установленном порядке акт выбора трассы и отвод земель под строительство, зарегистрировать охранные зоны газопровода.

Дополнительные рекомендации: _____

/ Начальник ПТО
(должность)

Н.П. Жемчужникова
(Ф.И.О.)


(подпись)